

# Zkušební test ke zkoušce revizních techniků č. 300/2025

datum

jméno

- 1 V jakém z těchto případů se dle ČSN 73 4201 provádí revize spalinové cesty:
- 2 V jakém z těchto případů se dle ČSN 73 4201 provádí revize spalinové cesty:
- 3 V jakém z těchto případů se dle ČSN 73 4201 provádí revize spalinové cesty:
- 4 V jakém z těchto případů se dle ČSN 73 4201 provádí revize spalinové cesty:
- 5 Kdo může provádět revizi spalinové cesty:
- 6 Stavební výkres půdorysu objektu je:
- 7 Stavební výkres řezu objektu je:
- 8 Stavební výkres situace:
- 9 K čemu slouží kóty ve stavebních výkresech:
- 10 Nehořlavé výrobky podle třídy reakce na oheň stavebních výrobků jsou:
- 11 Hořlavé výrobky podle třídy reakce na oheň stavebních výrobků jsou:
- 12 Stavební konstrukce typu DP1 je:
- 13 Stavební konstrukce typu DP2 je:
- 14 Stavební konstrukce typu DP3 je:
- 15 Analýzou spalin zjišťujeme především:
- 16 Jak lze změřit koncentraci O<sub>2</sub> ve spalinách, koncentraci CO ve spalinách, diferenční tlak v komínu, teplotu spalin:
- 17 Obsah kyslíku ve vzduchu je:
- 18 Definice oxidu uhelnatého – CO je:
- 19 Co znamená poměrová zkratka ppm, používaná například pro množství CO ve spalinách:
- 20 Definice oxidu uhličitého – CO<sub>2</sub> je:
- 21 Tuhá znečišťující látka (TZL) je:
- 22 Zkouška těsnosti kouřem se provádí u komínů:
- 23 Komíny tlakové třídy N1 a N2 jsou:
- 24 Komíny tlakové třídy P1 a P2 jsou:
- 25 Komíny tlakové třídy H1 a H2 jsou:
- 26 Jak můžeme porovnat tmavost kouře:
- 27 Komínová inspekční kamera slouží především k:
- 28 1 bar je:
- 29 Jednotkou rychlosti proudění spalin je:
- 30 Má revizní technik za povinnost v rámci revize spalinové cesty zkontrolovat, zda nedošlo při přepravě, nakládání nebo montáži s jednotlivými díly spalinové cesty k jejich poškození (trhlínky v keramických vložkách, poškozený komínový plášť, poškozená izolace, poškozené těsnící kroužky apod.):
- 31 Spalovací soustava je tvořena následujícími základními částmi:
- 32 Spalovací soustava musí být optimalizována s:
- 33 Pro zjištění majitele nemovitosti je ideální použít:
- 34 Zemní plyn je :
- 35 Hlavní hořlavou složkou zemního plynu je:
- 36 Výhřevnost zemního plynu je přibližně:
- 37 Spalné teplo využívá efektu:
- 38 Procentuálně největší zastoupení ve spalinách tvoří:
- 39 Stechiometrické spalování odpovídá přebytku vzduchu:
- 40 Stechiometrický objem vzduchu nutného pro spalování zemního plynu je přibližně:

- 41 Stechiometrický objem spalin vzniklých po spalování zemního plynu je přibližně:
- 42 Mezi pevná paliva nepatří:
- 43 Vlhkost topného dřeva skladovaného ve venkovním prostředí se obvykle pohybuje okolo:
- 44 Výhřevnost dřeva je přibližně:
- 45 Výhřevnost černého uhlí je přibližně:
- 46 Obvyklý podíl prchavé hořlaviny (pyrolytických plynů) při spalování dřeva je:
- 47 Obvyklý podíl prchavé hořlaviny (pyrolytických plynů) při spalování černého uhlí je :
- 48 Hlavní hořlavinou pevných paliv je:
- 49 Stechiometrický objem vzduchu nutného pro spalování kusového dřeva je přibližně:
- 50 Stechiometrický objem spalin vzniklých po spalování kusivého dřeva je přibližně:
- 51 Očekávaný přebytek vzduchu pro peletová kamna je:
- 52 Očekávaný přebytek vzduchu pro krbová kamna na kusové dřevo je:
- 53 Očekávaný přebytek vzduchu pro plynový kondenzační kotel je:
- 54 Očekávaný přebytek vzduchu pro otevřený krb je:
- 55 Očekávaná teplota spalin kondenzačního plynového kotle je:
- 56 Očekávaná teplota spalin pevných paliv je:
- 57 Kotel, krbová kamna, krbová vložka nebo peletová kamna připojená do systému vytápění objektu jsou spotřebiče:
- 58 Krbová kamna, krbová vložka nebo peletová kamna nepřipojená do systému vytápění objektu jsou spotřebiče:
- 59 Jaké hlavní riziko představuje přítomnost síry v palivu (zejména uhlí):
- 60 Je možno komín připojený ke spotřebiči spalující pevná paliva provozovat v mokřém provozu (se vznikem kondenzátu):
- 61 Jaká je základní výhoda peletových spotřebičů:
- 62 Většina lokálních peletových spotřebičů má spalinové hrdlo průměru:
- 63 Většina kondenzačních plynových kotlů s výkonem do 24 kW má koaxiální spalinové hrdlo:
- 64 Odhadované množství kondenzátu plynového kondenzačního kotle je:
- 65 Co primárně určuje způsob provedení tepelné a protipožární izolace:
- 66 Vztah mezi výkonem  $Q_i$  [kW] a příkonem  $Q_e$  [kW] lze vyjádřit vzorcem:
- 67 Vztah mezi výkonem  $Q_i$  [kW], výhřevností paliva  $q$  [kW/kg] a reálnou účinností spalování  $\eta$  [%], použitelný pro výpočet množství spotřebovaného paliva [kg/hod] lze vyjádřit vzorcem:
- 68 Při stanovení akumulární schopnosti spotřebiče má podstatný vliv:
- 69 Z uvedených spotřebičů má nejlepší regulovatelnost, tedy reakční dobu na změnu provozních parametrů:
- 70 Na odvodu kondenzátu plynového kondenzačního kotle musí být instalována:
- 71 Neřaděný kondenzát plynových kondenzačních kotlů lze ve větším množství vypouštět do veřejné kanalizace:
- 72 Základním požadavkem na kouřovod je:
- 73 Obecně lze sestavení kouřovodu popsat pravidlem:
- 74 Provedenou certifikaci komínového systému nebo jednotlivých komponent dokládá výrobce dokumentem:
- 75 Provedenou certifikaci komínového systému nebo jednotlivých komponent dokládá výrobce připojením označení:
- 76 U individuálních komínů musí být doloženo prohlášení o vlastnostech:
- 77 Zodpovědnost za materiálové provedení systémového komínu má:
- 78 Zodpovědnost za provedení individuálního komínu má:
- 79 Základní povinností zhotovitele individuálního komínu je:
- 80 Z označení komínového systému ČSN EN 13 063 – T400 N1 D 3 G50 lze, mimo jiné, odvodit, že se jedná o systém:
- 81 Z označení komínového systému ČSN EN 1856-1- T600 N2 D V3 G100 lze, mimo jiné, odvodit, že se jedná o systém:
- 82 Z označení komínového systému ČSN EN 1856-1- T200 P1 D Vm11150 O50 lze, mimo jiné, odvodit, že se jedná o systém:

- 83 Z označení komínového systému ČSN EN 14471 - T120 P1 W 2 O00 lze, mimo jiné, odvodit že, se jedná o systém:
- 84 Průběžný komín je stavebně založen na:
- 85 Podlažní komín je založen na:
- 86 Fasádní komín je veden:
- 87 Svislý kouřovod s funkcí komína je umístěn:
- 88 Základní vztažná výška komínu s přirozeným tahem nad hřebenem stavby je u šikmých střech se sklonem nad 20°:
- 89 Základní vztažná výška komínu s přirozeným tahem nad hřebenem stavby může být u šikmých střech se sklonem nad 20° a vzdáleností komínu nad 2 m od hřebene, snížena pod úhlem:
- 90 Základní vztažná výška komínu s přirozeným tahem nad rovinou střechy nebo atikou je u střech se sklonem pod 20°:
- 91 Při běžném provedení spalinové cesty je minimální počet fixací:
- 92 Co především ovlivňuje kvalitu spalování:
- 93 Pro spalování je do spalovacího procesu nutno přivést:
- 94 Pro výpočet plochy kruhu lze použít vzorec:
- 95 Jaký stav označujeme pojmem „stechiometrický“:
- 96 Co označuje pojem „přebytek vzduchu“:
- 97 Podle způsobu vedení rozlišujeme přívod vzduchu:
- 98 Větrání kotelen je předepsáno pro:
- 99 Tahovou ztrátu vertikálního vedení přívodu vzduchu lze spočítat podle vztahu:
- 100 Pro výpočet objemu spalovacího vzduchu  $V_0$  lze použít vztah:
- 101 Pro výpočet minimálního objemu spalovacího vzduchu pro reálné spálení 1 kg kusového dřeva s přebytkem vzduchu 2, lze použít jednotkové množství cca:
- 102 Pro výpočet minimálního objemu spalovacího vzduchu pro reálné spálení 1 m<sup>3</sup> zemního plynu s přebytkem vzduchu 1,1, lze použít jednotkové množství cca:
- 103 Pro stanovení plochy přívodu vzduchu nebo odvodu spalin lze při znalosti objemového průtoku  $Q_v$  [m<sup>3</sup>/s] a rychlosti proudění  $v$  [m/s] použít vztah:
- 104 Rychlost proudění je obvykle udávána v:
- 105 Objemový průtok je obvykle udáván v:
- 106 Plocha je obvykle udávána v:
- 107 Pro spotřebiče spalující kusové dřevo lze předpokládat rychlost proudění spalovacího vzduchu nejčastěji v rozsahu:
- 108 Pro výpočet obvodu kruhu lze použít vzorec:
- 109 Jednotkou tlaku je:
- 110 Jakou hodnotu tíhového zrychlení lze dosazovat v ČR:
- 111 Hustota (měrná hmotnost) se vyjadřuje v jednotkách:
- 112 Průtok objemový  $Q_v$  se obvykle vyjadřuje v jednotkách:
- 113 Průtok hmotnostní  $Q_m$  se obvykle vyjadřuje v jednotkách:
- 114 Veličinami, které nejvíce ovlivňují komínový tah, jsou:
- 115 Co se označuje pojmem komínový tah:
- 116 Pojmem „atmosférický provoz“ označujeme situaci, kdy:
- 117 Pojmem „přetlakový provoz“ označujeme situaci, kdy:
- 118 Pojmem „podtlakový provoz“ označujeme situaci, kdy:
- 119 Komínový tah „statický“ lze charakterizovat tím, že jeho výpočet:
- 120 Statický komínový tah lze spočítat podle vztahu:
- 121 Komínový tah „dynamický“ lze charakterizovat tím, že jeho stanovení:
- 122 Rovnici pro celkový výpočet komínového tahu  $PD = PS - PZ$  [Pa], lze slovně vyjádřit jako:
- 123 Veličinami, které nejvíce ovlivňují průtok, jsou:

- 124 Z hmotnostního průtoku spalin  $Q_m$  udávaného výrobcem spotřebiče lze vypočítat objemový průtok spalin v  $m^3/s$  dle vzorce:
- 125 Pro spotřebiče s atmosférickým hořákem lze při výpočtu plochy průduchu předpokládat minimální rychlost proudění spalin dle ČSN 73 4201 minimálně:
- 126 Veličinami, které nejvíce ovlivňují teplotu a kondenzaci spalin, jsou:
- 127 Spalinová cesta v suchém provozu musí být navržena tak, aby:
- 128 Spalinová cesta v mokřém provozu může být navržena tak, že:
- 129 Nejvyšší teplotu rosného bodu mají obvykle spaliny vzniklé spalováním:
- 130 Testovací místo pro výpočet teplotní podmínky je:
- 131 Podle které technické normy se provádí tepelně technické a hydraulické výpočty spalinových cest pro Samostatné komíny (jedno připojení):
- 132 Výpočet spalinové cesty je součástí:
- 133 U kterého druhu spotřebiče se obvykle výpočet provádí pro mokřý provoz:
- 134 V jakém provozním režimu bude počítána spalinová cesta, která je provedená z materiálu odolném proti kondenzátu „W“, pokud je do komínu připojen kotel na uhlí:
- 135 Které hodnoty jsou potřeba pro výpočet tepelného odporu komínové stěny:
- 136 V jakých jednotkách se uvádí tepelný odpor:
- 137 Vyberte, která z uvedených komínových konstrukcí má nejvyšší tepelný odpor:
- 138 Vyberte, která z uvedených komínových konstrukcí má nejnižší tepelný odpor:
- 139 Lze do výpočtu tepelného odporu zahrnout hodnoty přestupu tepla na vnitřní a vnější straně:
- 140 Co ve výpočtech znamená zeta:
- 141 Jaká teplota okolního vzduchu (s ohledem na tlakovou podmínku) se obvykle zadává pro výpočet spalinové cesty, která bude provozována celoročně:
- 142 Který z uvedených parametrů významně ovlivňuje tlakovou podmínku:
- 143 Který z uvedených parametrů významně ovlivňuje teplotní podmínku:
- 144 Který z uvedených parametrů významně ovlivňuje rychlost proudění spalin:
- 145 Z jakého podkladu lze nejpřesněji zjistit technická data spotřebiče:
- 146 Jaká teplota okolního vzduchu na ústí komínu (s ohledem na teplotní podmínku) se obvykle zadává pro výpočet spalinové cesty s připojeným kondenzačním kotlem:
- 147 Jak ovlivní tlakovou podmínku ventilátor umístěný na ústí komínu:
- 148 Jak ovlivní teplotní podmínku přídavná izolace v nevytápěném prostoru:
- 149 Jak ovlivní tlakovou podmínku posilovač tahu umístěný na ústí komínu, který není v provozu po celou dobu provozu spotřebiče:
- 150 Jaký vliv má na výsledek výpočtu spalinové cesty pro pevná paliva přidaný, neizolovaný nerezový nástavec:
- 151 Které z uvedených paliv má obvykle nejnižší teplotu rosného bodu spalin:
- 152 Které z uvedených paliv má obvykle nejvyšší teplotu rosného bodu spalin:
- 153 Při jakém způsobu vedení vzduchu vzniká vyšší tlaková ztráta tahem na přívodu vzduchu:
- 154 Při jakém způsobu vedení vzduchu vzniká nižší tlaková ztráta tahem na přívodu vzduchu:
- 155 V jakém provozním režimu bude standardně počítána spalinová cesta pro plynový kondenzační kotel:
- 156 Které všechny podmínky jsou ověřovány výpočtem dle ČSN EN 13 384:
- 157 Jaké telefonní číslo má rychlá záchranná pomoc:
- 158 Odstraňovat bezpečnostní kryty ze strojů, zařízení nebo náradí:
- 159 Na technických zařízeních (elektrická, plynová, zdvihací zařízení), která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen:
- 160 Požívání alkoholu nebo jiných návykových látek v pracovní době je:
- 161 Kdo má na starosti dodržování BOZP na stavbách, kde působí více subdodavatelů:
- 162 Na pracovišti jiného zaměstnavatele:
- 163 Za práce ve výškách se považují práce na pracovištích od:
- 164 Otvory, jejichž oba rozměry jsou větší než 0,25 m:

- 165 K čemu jsou určeny pracovní polohovací systémy (polohovací pásy):
- 166 Ze žebříku je možné vykonávat:
- 167 Po žebříku mohou být vynášena, resp. snášena břemena o hmotnosti do:
- 168 Kdy je nutné zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí:
- 169 Ochranu proti pádu osob zajišťuje zaměstnavatel přednostně:
- 170 Před opakovaným použitím OOPP je nutné zkontrolovat:
- 171 Jaké karabiny a spojky jsou považovány za OOPP?
- 172 Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně:
- 173 Od jaké výšky, při práci na žebříku, je nutno použít ochranné prostředky k zajištění proti pádu:
- 174 Sklon přenosného žebříku používaného pro výstup a sestup při práci ve výškách nesmí být menší než:
- 175 Kdo může provádět montáž lešení:
- 176 Při nepříznivých povětrnostních podmínkách musí být práce ve výškách:
- 177 V jakém intervalu podstupují osoby ve věku od 21 let a do 50, pracující ve výškách nad 10 m, periodické zdravotní prohlídky:
- 178 Hmotnostní průtok a jeho závislost na teplotě lze definovat:
- 179 Objemový průtok a jeho závislost na teplotě lze definovat:
- 180 Hmotnost 1 m<sup>3</sup> vzduchu při pokojové teplotě je cca:
- 181 Požární bezpečnost „z vnějšku ven“ popisuje problém:
- 182 Požární bezpečnost „z vnitřku ven“ popisuje problém:
- 183 Bezpečná vzdálenost přívodu vzduchu:
- 184 Bezpečnou vzdálenost spotřebiče primárně vymezuje:
- 185 Bezpečná vzdálenost kouřovodu je pro teplotní třídy od T200 stanovena dle ČSN 73 4201 jako:
- 186 Bezpečná vzdálenost jednovrstvého komínu zděného z plných cihel je:
- 187 Bezpečná vzdálenost systémového komínu je:
- 188 Bezpečná vzdálenost individuálního komínu je:
- 189 Legislativně je bezpečná vzdálenost popsána jako:
- 190 Schopnost materiálu vést teplo se obvykle vyjadřuje pomocí:
- 191 Schopnost materiálu akumulovat teplo se obvykle vyjadřuje pomocí:
- 192 Bez výpočtu lze pro tepelný odpor vzduchové vrstvy použít hodnotu:
- 193 Pro stanovení součinitele tepelné vodivosti je u komínových materiálů použita testovací teplota:
- 194 Při srovnání vermikulitu, kalciumsilikátu a pěnoskla má výrazně nižší součinitel tepelné vodivosti:
- 195 Celkový tepelný odpor vícevrstvé konstrukce lze stanovit jako:
- 196 Prostup tepla do okolních, masivně izolovaných, konstrukcí těsně přiléhajících ke komínovému tělesu (stropy, stěny, střecha) je charakteristický tím, že:
- 197 Množství tepla prostupujícího do izolované konstrukce je přímo úměrné:
- 198 Veličina "teplo" popisuje:
- 199 Veličina "teplota" popisuje:
- 200 Pro teplo nebo tepelnou energii používáme jednotky:
- 201 Pro výkon používáme jednotku:
- 202 Pro teplotu používáme jednotky:
- 203 Prostup tepla do okolních konstrukcí bude větší:
- 204 Prostup tepla do okolních konstrukcí bude větší:
- 205 Prostup tepla do okolních konstrukcí bude rizikovější:
- 206 Řešení pouze pro tlakově těsné napojení vrstvy se provádí pomocí:
- 207 Řešení pouze pro prostupy konstrukcemi (stropem, stěnou, střechou) se provádí pomocí:
- 208 Řešení pro komplexní prostup objektem se provádí pomocí:
- 209 Přídavná izolace fixovaná na komín se považuje:
- 210 Šachta fixovaná na okolní konstrukce se považuje:
- 211 Dilatace musí být řešena u komínů:
- 212 Stavba komínu podléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení:
- 213 Nejvyššími dokumenty popisující požadavky na komíny (a vytápění) z hlediska stavebního je:

- 214 Přívod venkovního vzduchu pro spalování musí být dle vyhl.146/2024 Sb.:
- 215 § 94 vyhlášky 146/2024 Sb. říká, že:
- 216 Nejvyšším dokumentem popisujícím požadavky na komíny (a vytápění) z hlediska požárního je:
- 217 Prováděcím předpisem k zákonu 133/1985 Sb. je v oblasti spalinových cest:
- 218 Vzor revizní zprávy spalinové cesty je uveden v:
- 219 Které hlavní hořlavé prvky jsou obsaženy v palivech:
- 220 Které hlavní složky obsahuje suchý vzduch a v jakém podílu:
- 221 Co jsou organické uhlovodíky:
- 222 Chemická značka oxidu uhelnatého:
- 223 Co je vodní pára:
- 224 Chemická značka vodní páry:
- 225 Co jsou oxidy dusíku:
- 226 Souhrnná chemická značka oxidů dusíku:
- 227 Jak vznikají ve spalinách oxidy dusíku:
- 228 Co jsou oxidy síry:
- 229 Souhrnná chemická značka oxidů síry:
- 230 Které škodlivé látky kromě plynů a par obsahují spaliny pevných paliv:
- 231 Kdy vzniká při hoření CO:
- 232 Může množství spalovacího vzduchu ovlivnit účinnost spalování:
- 233 Jaké množství vzduchu je pro spalování optimální:
- 234 K čemu slouží ve spotřebiči primární vzduch:
- 235 K čemu slouží ve spotřebiči sekundární vzduch:
- 236 Proč je přívod sekundárního vzduchu důležitý zejména při spalování dřeva:
- 237 Proč má komín při stejné ploše průřezu průduchu, ale s delší účinnou výškou silnější tah:
- 238 Je-li naměřen tah 1,5 mm vodního sloupce, kolik je to Pascalů:
- 239 Které spotřebiče plyných paliv v praxi používají odvod spalin přirozeným tahem:
- 240 Které spotřebiče plyných paliv v praxi používají nucený odvod spalin:
- 241 Kdy se v praxi používá nucený odvod spalin u spotřebičů pevných paliv:
- 242 Jaké podmínky pro zajištění bezpečného provozu uzavíratelného a otevřeného spotřebiče paliv musí splňovat místnost, v níž je umístěn spotřebič bez přímého napojení na přívod vzduchu:
- 243 Co je komínový průduch:
- 244 Co je společný komínový průduch:
- 245 Co je stěna komínového průduchu:
- 246 Co je svislý kouřovod s funkcí komína:
- 247 Co je vzduchový průduch:
- 248 Co je půdice:
- 249 Co je kondenzátní jímka:
- 250 Co je kondenzátní potrubí:
- 251 Co je patní koleno:
- 252 Co je vzducho-spalinová sestava:
- 253 Co je kontrolní otvor:
- 254 Co je čistící otvor:
- 255 Co je otvor pro tlakové vyrovnání:
- 256 Co je ústí komína:
- 257 Co je komínová hlava:
- 258 Co je krycí deska:
- 259 Jaké jsou nejmenší povolené rozměry průduchu komína s přirozeným tahem pro pevná paliva:
- 260 Jaké jsou nejmenší povolené rozměry průduchu komína s přirozeným tahem pro plyná paliva:
- 261 Jaké jsou hlavní obecné požadavky na spalinovou cestu:
- 262 Kdy lze schválit spalinovou cestu jako vhodnou pro připojení určitého spotřebiče paliv:
- 263 S čím je třeba porovnat provozní vlastnosti spotřebiče před jeho připojením na spalinovou cestu:

- 264 Je, bez ohledu na další podmínky, dokonale zajištěn bezpečný odvod spalin od spotřebiče kategorie B má-li místnost, v níž je umístěn, objem nejméně  $1\text{m}^3$  na  $1\text{ kW}$  výkonu:
- 265 Jaké základní podmínky platí pro neúčinnou výšku průduchu pro pevná paliva:
- 266 Jaké podmínky platí pro neúčinnou výšku úzkého a středního průduchu pro plynná paliva:
- 267 Z čeho se provádí stěna průduchu zděného jednovrstvého komína:
- 268 Co je ochranné komínové pouzdro:
- 269 Jaké regulační prvky se především umísťují do spalinové cesty pro regulaci tahu:
- 270 Co je otevřený spotřebič:
- 271 Co je uzavíratelný spotřebič:
- 272 Co je uzavřený spotřebič:
- 273 Pro jaké účely se používá komínová vložka:
- 274 Která situace v souvislosti s provozem spalinové cesty na pevná paliva vytváří největší ohrožení stavby požárem:
- 275 Jakou funkci plní kondenzátní jímka:
- 276 Jaké základní podmínky platí pro vyústění komínů s přirozeným tahem nad plochou střechou:
- 277 Jaké platí základní podmínky pro vyústění komínů v blízkosti střešních oken:
- 278 Jaké platí podmínky pro vyústění komínů v blízkosti arkýřů:
- 279 Bere se v úvahu vliv sousedních objektů při hodnocení odvodu a rozptylu spalin:
- 280 Kdy je možno při revizi upustit od požadavku zajištění bezpečného přístupu k ústí průduchu nad střechou:
- 281 Kdy je možno při revizi souhlasit s čištěním a kontrolou průduchu komína vybíracím, resp. dolním kontrolním otvorem:
- 282 Jaký význam má u komínů s přirozeným tahem svislá část kouřovodu nad spalinovým hrdlem a zvláště pak nad přerušovačem tahu:
- 283 Čím se mohou náhle a nebezpečně změnit tahové podmínky v souvislosti s rekonstrukcí a modernizací obytného domu:
- 284 Kam se umísťují vymetací otvory:
- 285 Jak musí být provedena dvířka vymetacího otvoru nad šikmou střechou:
- 286 V jaké spalinové cestě se navrhují kontrolní otvory:
- 287 Kolik spotřebičů na plynná paliva v provedení B lze připojit do společného komína v tlakové třídě N1, N2 s ventilátorem v ústí komína:
- 288 Jaká významná provozní závada může nastat, jsou-li připojeny do společného průduchu uzavíratelné spotřebiče pevných paliv z různých podlaží:
- 289 Kdy lze navrhovat vyústění vývodu spalin obvodovou stěnou objektu do volného ovzduší:
- 290 Jsou odlišné podmínky pro vyústění vývodu spalin do fasády od spotřebičů u průmyslových staveb:
- 291 Může být do provozu uvedena spalinová cesta, která není předepsaným způsobem označena:
- 292 Může být do provozu uvedena spalinová cesta, na níž byl při revizi zjištěn nesoulad s některým ustanovením platné normy:
- 293 Může být schválena do provozu spalinová cesta, k níž není připojen spotřebič paliv:
- 294 Kdo je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy, tedy i revizi spalinové cesty dle zákona 283/2021 Sb.:
- 295 Kdy je možno podle vyhlášky 146/2025 Sb. o technických požadavcích na stavby provést vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší:
- 296 Třídění spotřebičů plyných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin řeší:
- 297 Požadavek na přívod spalovacího vzduchu ve vyhlášce 146/2024 Sb.:
- 298 Kominictví je živnost:
- 299 Je možno získat živnost kominictví s garancí odpovědného zástupce:
- 300 Revizi spalinové cesty musí provádět revizní technik: